G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : U5Rjq1BSOSw=

시험성적서

시점확인 진본 2023-04-25 11:18:29 KST 정부시점확인센터

AMI 건축자재시험연구원
Architecture Materials test Institution
충청북도 진천군 문백면 계산리 3길 162-30
Tel. 043-534-3458 Fax. 043-537-3458

성적서번호 :
AMI-K-2023-00197
페이지수 :
(1) / (총 16)

1. 의뢰자

○ 기 관 명 : 주식회사 엘엑스하우시스
○ 주 소 : 서울특별시 중구 후암로 98(남대문로5가)
○ 접수일자 : 2023.04.03.

2. 시험대상품목

○ 제조자명 : 주식회사 엘엑스하우시스
○ 제 품 명 : (S-Facade FR)+(E9-ATH80 FR)

3. 시험성적서의 용도 : 거래처 및 현장제출용

4. 시험기간 : 2023.04.05.

5. 시험방법 : 국토교통부고시 제2023-24호 건축자재등 품질인정 및 관리기준
제 8장 그 밖에 건축자재등의 성능기준

6. 환경조건 : "시험환경" 참조

7. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 충청북도 진천군 문백면 계산3길 162-30)

8. 시험결과 : "시험결과" 참조

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 있습니다.
3.. 성적서의 진위확인은 기업지원플러스 홈페이지(g4b.go.kr)를 통해 확인 가능합니다.
4. * 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자 성 명 : 이 승 근 (서명)	기술책임자 성 명 : 임 보 혁 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2023. 04. 25.

한국인정기구 인정 건축자재시험연구원 주식회사

※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년 유효함

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : U5Rjq1BSOSw=

AMI 건축자재시험연구원
Architecture Materials test Institution
충청북도 진천군 문백면 계산리 3길 162-30
Tel. 043-534-3458 Fax. 043-537-3458

시 험 결 과

시험항목			성능기준	시험결과		합·부
				시험체 A	시험체 B	
내화 시험	비차열 (차염성) (20 min)	6 mm 균열게이지	시험체를 관통하여 길이 150 mm 이상 이동하지 않을 것	관통되지 않음	관통되지 않음	적 합
		25 mm 균열게이지	시험체를 관통하지 않을 것	관통되지 않음	관통되지 않음	적 합
		화염 발생유무	10초 이상 지속되는 화염 발생이 없을 것	화염 발생 없음	화염 발생 없음	적 합

※「국토교통부 고시 제 2023-24호」 제 8장 제 37조 1항에 따른 창호 성능 시험 기준에 적합
※「국토교통부 고시 제 2023-24호」 제 8장 제 37조 2항에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효